

**Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению,  
водоотведению в жилых помещениях на территории Республики Башкортостан,  
определенные расчетным методом**

№ п/п	Степень благоустройства	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека)	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека)	Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях (куб. м в месяц на человека)
1	2	3	4	5
1	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200 мм с душем	3,180	4,762	7,942
2	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1500-1550 мм с душем	3,219	4,798	8,017
3	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1650-1700 мм с душем	3,259	4,833	8,092
4	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна без душа	1,726	3,466	5,192
5	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без ванны	1,097	2,655	3,752
6	Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна сидячая длиной 1200 мм с душем	X	7,942	7,942
7	Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1550-1650 мм с душем	X	8,017	8,017
8	Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1650-1700 мм с душем	X	8,092	8,092
9	Центральное холодное водоснабжение, центральная канализация	X	3,752	3,752
10	Центральное холодное водоснабжение, без канализации	X	2,984	X
11	Водоснабжение с использованием водоразборных колонок	X	1,264	X

**П р и м е ч а н и е** - При отсутствии в помещениях центральной канализации и наличии местной канализации (выгребные ямы) нормативы на водоотведение не применяются.

**Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Республики Башкортостан, определенные расчетным методом**

№ п/п	Степень благоустройства	Этажность	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД)	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД)	Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД)
1	2	3	4	5	6
1	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200 мм с душем	5	0,088	0,123	0,211
		9	0,155	0,22	0,375
2	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1500-1550 мм с душем	1	0,049	0,065	0,114
		2	0,028	0,038	0,066
		3	0,029	0,04	0,069
		4	0,029	0,04	0,069
		5	0,056	0,078	0,134
		6	0,058	0,081	0,139
		7	0,051	0,072	0,123
		8	0,035	0,05	0,085
		9	0,117	0,165	0,282
		10	0,102	0,146	0,248
		11	0,124	0,177	0,301
		12	0,133	0,19	0,323
		13	0,085	0,121	0,206
		14	0,096	0,138	0,234
		15	0,109	0,156	0,265
		16	0,135	0,194	0,329
		17	0,116	0,167	0,283
		18	0,154	0,222	0,376
		19	0,319	0,461	0,78
		20	0,117	0,168	0,285
3	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная	1	0,014	0,019	0,033
		2	0,019	0,025	0,044
		3	0,049	0,067	0,116
		5	0,057	0,079	0,136

1	2	3	4	5	6
	канализация, ванна длиной 1650-1700 мм с душем	6	0,108	0,151	0,259
		9	0,079	0,112	0,191
4	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна без душа		0,496	0,849	1,345
5	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без ванны	1	0,042	0,066	0,108
		2	0,018	0,03	0,048
		3	0,023	0,04	0,063
		4	0,064	0,114	0,178
		5	0,079	0,144	0,223
6	Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна сидячая длиной 1200 мм с душем		X	0,059	0,059
7	Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1550-1650 мм с душем	1	X	0,047	0,047
		2	X	0,058	0,058
		3	X	0,058	0,058
		4	X	0,08	0,08
		5	X	0,128	0,128
		6	X	0,161	0,161
		8	X	0,099	0,099
		9	X	0,161	0,161
		12	X	0,242	0,242
8	Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1650-1700 мм с душем		X	0,038	0,038
9	Центральное холодное водоснабжение, центральная канализация	1	X	0,085	0,085
		2	X	0,07	0,07
		3	X	0,045	0,045
		4	X	0,104	0,104
10	Центральное холодное водоснабжение, без канализации	1	X	0,072	X
		2	X	0,082	X
11	Водоснабжение с использованием водоразборных колонок		X	X	X

П р и м е ч а н и е - При отсутствии в помещениях центральной канализации и наличии местной канализации (вытребные ямы) нормативы на водоотведение не применяются.